六ケ所断層・大陸棚外縁断層 関連資料のよせあつめ



原子力資料情報室 2024.10.25



図1 下北半島周辺の活断層と六ヶ所再処理工場 (渡辺 2016 の図1をもとに筆者改変)





図 2 六ヶ所再処理工場周辺の海成段丘と六ヶ所撓曲 (渡辺 2016 の図 2 をもとに筆者改変)











2. 敷地周辺陸域の断層等の評価 2.1 敷地近傍(敷地を中心とする半径5km範囲)の断層等

2.1.1 出戸西方断層

D-1露頭及びD-1露頭前トレンチ調査結果(平成16年(H16)の調査結果(D-1露頭(H16)法面スケッチ))



まとめ資料 (2018.10.31)

資料1-3 p53 再揭

2. 敷地周辺陸域の断層等の評価 2.1 敷地近傍(敷地を中心とする半径5km範囲)の断層等



2.1.1 出戸西方断層

D-1露頭における活動性検討結果



露頭4



図3 露頭4付近の東西方向の断面図(渡辺2018をもとに筆者改変)



海成段丘の区分の対比

海洋酸素同位体 ステージ	年代	渡辺 教授	日本原燃 (渡辺教授によ る呼称)	
MIS 5e	12~13万年前	Μ1	M1 (M1) M2 (M1')	
MIS 5c	10万年前	М2	M3 (M2)	













- ▶海上保安庁水路部(1975)は、六ヶ所村北部沖から東通村沖の大陸棚外縁に沿ってNNE-SSW 走向、長さ約37km、東落ちの断層を示し、さらに、その北方の尻屋海脚東縁に沿って、NNE-SSW走向、長さ約45kmの東落ちの断層を示している。
- ▶活断層研究会編(1991)は、海上保安庁水路部 (1975)とほぼ同位置に、崖高200m以上、長さ 約84kmの東落ちの活断層を示している。
- > 地質調査所(1993)は、尻屋海脚東縁に沿って NNE-SSW走向、長さ約23.5kmの東落ちの断層 を示し、そのうち、北部の約19.5km区間は伏在 断層としている。また、その南方の物見崎沖に も、大陸棚外縁に沿ってNNE-SSW走向、長さ 約6kmの伏在断層を示している。しかし、同文 献は、エアガン記録の解析結果から、活断層研 究会編(1991)により活断層が示されている大 陸棚外縁部には少なくとも、長さ20kmを超える 活断層は存在しないとしている。
- ≻海上保安庁水路部(1998)には大陸棚外縁に 沿う断層は示されていない。
- 池田(2012)は、事業者の海上音波探査記録に 筆者が地質学的解釈を加筆し、大陸棚外縁断 層の動きは最近12万年間も継続していると指 摘している。

232

4. まとめ



敷地周辺の断層評価結果



断層名			断層長さ (km)		マグニチュード M	震央距離 (km) ^{※3}
	出戸西方断層		11		_	8
	横浜断層		15		6.8 ^{%1}	17
	上原子断層		5	連動 考慮 51	7.7 ^{%1}	43
陸」	七戸西方断層		46			
	折爪断層		53		7.7 ^{%1}	71
	青森湾西岸断層帯		31 ^{%2}		7.3 ^{%2}	57
	油权山地西经军区世	北部	16 ^{%2}		7.3 ^{%2}	71
	洋蛭山地凸核断眉带	南部	23 ^{%2}		7.3 ^{%2}	67
	F一a断層			20	7.0 ^{%1}	63
海域	F-b断層		15		6.8 ^{%1}	64
	F一c断層		15		6.8 ^{%1}	38
	F一d断層		6		-	15

※1:断層長さから想定される地震のマグニチュード(松田(1975)による。)

※2: 地震調査研究推進本部(2004)における長期評価の値。ただし、評価に幅がある場合 には、最大値を用いる。

※3:震央距離は、敷地から断層の中心までの距離

290

資料1-3 再処理施設、廃棄物管理施設、 日本原燃 MOX燃料加工施設 敷地周辺の活断層評価について、 2020/02/21

六ヶ所断層(大陸棚外縁断層)の活動による 六ヶ所再処理工場の敷地近傍の土地の変形の様子

下北半島の太平洋側の海岸線沿いには 標高30~40mの海成段丘がひろがっている

海域の大陸棚外縁断層が、過去から現在に かけてくり返し活動し地震を起こし 陸地を隆起させてきた結果である

長大な活断層が南側で枝分かれし、 その一方が六ヶ所再処理工場の直下に潜り 込んでいて、敷地の近傍の土地を大きく 変形させている



共同通信2008年5月24日より 20

2. 敷地周辺陸域の断層等の評価 2.1 敷地近傍(敷地を中心とする半径5km範囲)の断層等

2.1.1 出戸西方断層



鷹架沼南岸の地質調査結果(地質平面図)



鷹架沼南岸の地形・地質(3)

地下構造には非対称な向斜構造

M1面が異常な傾斜を示す部分は想定される六ヶ所断層の 地表延長部での変形である

S1の中には地層が変形してずれていることを示すような構造(a,b,c)



2.1.1 出戸西方断層

第325回審査会合 (2019.12.20) 資料1-1 p360 加除修正

鷹架沼南岸の地質調査結果(周辺)(地質断面図)



鷹架沼南岸の露頭調査の結果から地層 区分を"補間して"描くことの恣意性

- 2. 敷地周辺陸域の断層等の評価 2.1 敷地近傍(敷地を中心とする半径5km範囲)の断層等
- 2.1.1 出戸西方断層

鷹架沼南岸の地質調査結果(地質断面図:拡大)



第325回審査会合

(2019.12.20) 資料1-1 p364 加除修正

JNFL

原子力規制委員会の審査は「敷地内及び敷地周辺の地質・ 地質構造調査に係る審査ガイド」に反する

〔解説〕
(1)~(4)省略
(5)<u>顕著な海岸隆起によって累積的な変位が認められる地域では、</u>
<u>弾性波探査によって断層が確認されない場合でも、これをもって直ちに</u>
<u>活断層の存在を否定せず、累積的な変位を説明する適切な地殻変動を</u>
検討する必要がある。また、海底に顕著な変動地形が認められる場合にも、
それを合理的に説明できる活断層を想定する必要がある。

渡辺教授の『科学』、Vol.89 No.12(2019年12月)(甲D327)の冒頭でも、 下北半島東部全体の隆起について指摘されている通り、六ヶ所地域には 標高30~40メートルの中位段丘が広く分布している。にもかかわらず、 六ヶ所再処理工場の審査では、この海岸隆起を合理的に説明する活断層 (大陸棚外縁断層および六ヶ所断層)が想定されていない。このような審査は、 「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」に違反する ものであり、このような誤りは看過しがたい重大なものである。



Make the set of the se 1.100

Science Alexands, 212, 45-48. 大 野辺地付近の南岸段江, 東北地理, 20, 43-50. 上北平野の段丘と第四紀地殻変動, 地理学評論, 58 大

7. - 第178天・百道 貫 (1983) 解垂られ山田一分市の広敏性と統 新型示標層としての意義一、火山、30、40-70、 - 第785天・四外結節・無材発症(1987) 注日本を広く覆う因紙 人、第四記使用、20、125-143 (1983) 資源政策三系の道路化石制学、第三記述質訂習解の能 化、和約など専門を可能実施協定(総合)作丸(別所以及場合)意 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} m_{1} = 1 \\ m_{2} = 0 \\ m_{2}$

. 19582) 下北平島北東部の地間、貴原科学研究所動物、no.43-44.

B. F. 1993.
B. F. 19

BRIDA Mato-Kawandi Nic5423-1 oviti BBBR Malanawa Nic5423-2 citile RS Asamahi Nic5423-3 なつ EN Matu Oikagava NK54(ひは NK54(ひ9
 (200). uspititud
 (340)

 B-8.428
 Mate: Violatum Nature Violatum Nature

 FI-328
 FI

 Nature
 FI-328

 Violati
 FI

 Nature
 Nature

 Nature
 FI

 Nature

 RC (FEC) 1
 RC (FEC) 1
 RC (FEC) 1

 1982
 (R100, updated)
 (R10L update)
 (R10L update)

 PARSE
 U/F
 3.0
 1.0

 Association
 Shickinole
 Morea
 Morea

 NO 5623-4
 NC 94-17-15
 NC 94-17-16
 NC 94-17-16
 APED AL Halddia Sam NK-50-24-1 (1994) +#10 AJF AJF #28 Termin NK-94-041 XK-94-04 XK-94-04 (1999) (2001) modeled (1999) modeled



青木デフラ () M Adb () 4-1,2 M - に対応可能なテ

浜田層

T1 0.88±0.15 Mb

テンプ15.7.5.11M 開催日か(1997)

- 経滅 · NFC8-0 方安 · 点口 C19900

UP5:1218031 FT:11421016 IB (2000

TH SHO

Gig # 11 HPOLA-50 清野沢陽 # 18 - 19400 #第 中田 0.9800

TORN ST RENALSON





SLM & CORM Herselic and Poleours NK-54-24-50 0.010 A JF Bachiseler NC-54-18 NK-54



[[]IV], [V], [VI]は気象庁震度階級で,村松(1969),勝又・徳永(1971)による。

第6.6-9図 敷地周辺の主な活断層から想定される地震のマグニチュード-震央距離

(断層傾斜角の不確かさケース・断層傾斜角と短 周期レベルの不確かさを重畳させたケース)

[※]図中の震源断層面は、断層傾斜角の不確かさケースの震源断層面を示す。

(a) 要素地震の震央位置

(b) 観測記録の波形

第6.6-28図 要素地震の震央位置及び観測記録の波形(内陸地殻内地震)

第6.6-32図(1) 応答スペクトルに基づく地震動評価結果 と基準地震動Ss-Aの比較(水平方向)